

T 30-1-FSA "AA 720 FR", wahlweise T 30-1-RS-FSA "AA 720 FR"							
* = nicht zutreffendes streichen (Nicht zutreffende Baugruppen können ggf. komplett gestrichen werden!)							
lfd.-Nr.:	Bezeichnung	Soll nach Anlage Dokument A, B, Einbauanleitung E, und Katalog KAT	Größe / Artikelnummer	Ist	Verwendung	Bemerkung	
Anlage 1 zu Eigen-/Fremd-Überwachungsbericht Nr.: _____							
10.0 Maßkontrolle: Rahmenaußenmaße Zusammenbau Seitenteil(e), Oberteil (FSA) als T-Element							
10.1	Seitenteil links	≤ 1000 ≤ 3495	Breite Höhe			Maximale zulässige Füllungsgrößen und Füllungsmaterialien gemäß abZ Z-6.20-2134, Dokument A, Blatt-Nr.: 2.10 beachten	
10.2	Seitenteil rechts	≤ 1000 ≤ 3495	Breite Höhe				
10.3	Oberteil	598 - 3172 ≤ 1000 (≤ 1326)	Breite Höhe		(..) nur bei FSA ohne Seitenteil(e)		
11.0 Maßkontrolle Zusammenbau Seitenteil(e), Oberteil (FSA) bei Einbau in F 30 Verglasung aBG Z-19.14-2079							
11.1	Seitenteil links	unbegrenzt ≤ 3990	Breite Höhe			Maximale zulässige Füllungsgrößen und Füllungsmaterialien gemäß aBG Z-19.14-2079, Punkt 1.2.6, 2.1.1, 2.1.5 und Anlage 2-5 beachten.	
11.2	Seitenteil rechts	unbegrenzt ≤ 3990	Breite Höhe				
11.3	Oberteil	598 - 1788 905 - 3102	Breite Höhe				
12.0 Rahmenprofile Seitenteil(e), Oberteile BS = Bandseite; SS = Schlossseite;							
12.1	Rahmenprofile und Zubehör für Seitenteil(e) links / rechts *	Wandseite	A, Blatt 2-2; 2-3	_____	Ja / Nein	49 bis ≤ 150 mm	
		wahlweise, nur bei Z-6.20-2134	A, Blatt 2-7; 2-8	773 588	Ja / Nein	Sonderprofil nur in Verbindung mit ECO- Rollenbänder	
		Türseite, BS	A, Blatt 2-2; 2-3; 2-8	_____	Ja / Nein	94 bis ≤ 150 mm	
		Türseite, SS		_____	Ja / Nein	94 bis ≤ 150 mm	
		wahlweise, nur bei Z-6.20-2134	A, Blatt 2-7; 2-8	773 588	Ja / Nein	Sonderprofil nur in Verbindung mit ECO- Rollenbänder	
		oben	A, Blatt 2-2; 2-3	_____	Ja / Nein	49 bis ≤ 150 mm	
		wahlweise	A, Blatt 2-7; 2-8	773 588	Ja / Nein	Sonderprofil nur in Verbindung mit ECO- Rollenbänder	
		Sockelprofil	A, Blatt 2-2; 2-3	_____	Ja / Nein	49 bis 175 mm	
		wahlweise, nur bei Z-6.20-2134	A, Blatt 2-5	773 588	Ja / Nein	Sonderprofil nur in Verbindung mit ECO- Rollenbänder	
		Kühlmittel im Profil 773 588	A, Blatt 2-7; 2-15	1 x 6000 529 1 x 6000 539	Ja / Nein	Promaxon 29 x 14 Palstop Pax 30 x 8	Sonderprofil nur in Verbindung mit ECO- Rollenbänder
		Eck-, T-Verbinder gestiftet / gestanzt*	A, Blatt 2-19	_____	Ja / Nein		Siehe auch lfd.-Nr.: 2.2
		Eckaussteifungen bei Gehrungen	A, Blatt 2-19; 2-26	271 563	Ja / Nein	773 159/.588/ je 1 St.	Siehe auch lfd.-Nr.: 2.2
Verklebung der Eckaussteifungen	A, Blatt 2-19	272 375 / 273 350*	Ja / Nein	Araldite 2055 / Cosmofen AL / Rütü * od. vergleichbar			
12.2	Glasteilende Sprossenprofile _____mmSt.waagrechtSt.senkrecht	A, Blatt 2-4; 2-15 2-23; 4-3	773175 =94mm*	Ja / Nein	Kühlmittel Palstop Pax	max. 2 St. waagrecht und 1 St. senkrecht	
			3001045 =94mm*				
			773176 =104mm*				
			3001046 = 104mm*				
			3001047 = 124mm*				
			3001048 = 150mm*		Kühlmittel Promaxon		
			3001050 = 200mm*				
	Kühlmittel	A, Blatt 2-15; 4-3	2 x _____	Ja / Nein			
	T-Verbinder	A, Blatt 2-23; 2-25	_____	Ja / Nein			
12.3	Glasteilende Sprossenprofile 94 mmSt.waagrecht im Seitenteil links / rechts* nur bei Z-6.20-2134	A, Blatt 2-7	773 589/3000 746*	Ja / Nein	Sonderprofile nur in Verbindung mit ECO-Rollenbänder	max. 2 St. waagrecht	
			1 x 6000 529 1 x 6000 539	Ja / Nein	Promaxon 29 x 14 Palstop Pax 30 x 8	Sonderprofile nur in Verbindung mit ECO- Rollenbänder	
			275 296+275 299	Ja / Nein			

T 30-1-FSA "AA 720 FR", wahlweise T 30-1-RS-FSA "AA 720 FR"

* = nicht zutreffendes streichen (Nicht zutreffende Baugruppen können ggf. komplett gestrichen werden!)

lfd.-Nr.:	Bezeichnung	Soll nach Anlage Dokument A, B, Einbauanleitung E, und Katalog KAT	Größe / Artikelnummer	Ist	Verwendung	Bemerkung	
12.4	Rahmenprofile und Zubehör für Oberteil	Wandseite	A, Blatt 2-2; 2-3	_____	Ja / Nein	49 bis ≤ 150 mm	
		wahlweise, nur bei Z-6.20-2134	A, Blatt 2-7; 2-8	773 588	Ja / Nein	Sonderprofil nur in Verbindung mit ECO- Rollenbänder	
		Türseite oben	A, Bl. 2-4; 2-5; 2-6	_____	Ja / Nein	94 bis ≤ 150 mm	
		wahlweise, nur bei Z-6.20-2134	A, Blatt 2-7; 2-8	773 589 / 3000746*	Ja / Nein	Sonderprofile nur in Verbindung mit ECO- Rollenbänder	
		Seitenteilseite(n)	A, Bl. 2-4; 2-5; 2-6	_____	Ja / Nein	94 bis ≤ 150 mm	
		wahlweise, nur bei Z-6.20-2134	A, Blatt 2-7; 2-8	773 589 / 3000746*	Ja / Nein	Sonderprofile nur in Verbindung mit ECO- Rollenbänder	
		Deckenseite	A, Blatt 2-2; 2-3	_____	Ja / Nein	49 bis ≤ 150 mm	
		wahlweise, nur bei Z-6.20-2134	A, Blatt 2-7; 2-8	773 588	Ja / Nein	Sonderprofil nur in Verbindung mit ECO- Rollenbänder	
		Kühlmittel	A, Blatt 2-15; 4-3	2 x _____	Ja / Nein		
		Kühlmittel im Profil 3001 031	A, Blatt 2-15	2 x 6000 528	Ja / Nein	Promaxon 85 x 15	
		Kühlmittel im Profil 3001 115		2 x 6001 669	Ja / Nein	Promaxon 130 x 15	
		Kühlmittel im Profil 3001 116		2 x 6000 978	Ja / Nein	Promaxon 135 x 15	
		Kühlmittel im Profil 773 588 / 773 589 / 3000 746*, nur bei Z-6.20-2134	A, Blatt 2-7; 2-15	1 x 6000 529 1 x 6000 539	Ja / Nein	Promaxon 29 x 14 Palstop Pax 30 x 8	Sonderprofil nur in Verbindung mit ECO- Rollenbänder
		Eck-, T-Verbinder gestiftet / gestanzt*	A, Blatt 2-19		Ja / Nein		Siehe auch lfd.-Nr.: 2.2
Eckaussteifungen bei Gehrungen	A, Blatt 2-19; 2-26	271 563	Ja / Nein	773 159/..588/ je 1 St.	Siehe auch lfd.-Nr.: 2.2		
Verklebung der Eckaussteifungen	A, Blatt 2-19	272 375 / 273 350*	Ja / Nein	Araldite 2055 / Cosmofen AL / Rütü * od. vergleichbar			
12.5	Glasteilende Sprossenprofile _____mmSt. senkrecht	A, Blatt 2-4; 2-15 2-23; 4-3	773175 =94mm*	Ja / Nein	Kühlmittel Palstop Pax	max. 2 St. senkrecht	
			3001045 =94mm*				
			773176 =104mm*				
			3001046 = 104mm*				
12.6	Glasteilende Sprossenprofile 94 mmSt. senkrecht im Oberteil nur bei Z-6.20-2134	A, Blatt 2-7	773 589/3000 746*	Ja / Nein	Sonderprofile nur in Verbindung mit ECO- Rollenbänder	max. 2 St. senkrecht	
			A, Blatt 2-15	1 x 6000 529	Ja / Nein	Promaxon 29 x 14	Sonderprofile nur in Verbindung mit ECO- Rollenbänder
				1 x 6000 539	Ja / Nein	Palstop Pax 30 x 8	
12.7	Kleberinjektion der Eck- und Stoßverbinder	A, Blatt 6-1	272 375 / 273 350*	Ja / Nein	Araldite 2055 / Cosmofen AL / Rütü * od. vergleichbar		
			KAT, Seite B 3-2	272 375 / 273 350*	Ja / Nein	Araldite 2055 / Cosmofen AL / Rütü * od. vergleichbar	
13	Bei Verwendung der Anschlag- und Stulpprofile nach 2.1 sind in den wahlweisen Blendrahmenprofilen ab einer Gesamtansichtsbreite von 110 mm (einschliesslich Anschläge bzw. Glasleisten) und gleichzeitigem Anschluß an Glas angrenzende Seiten- und oder Oberteile Kühlmittel einzubauen. Dies betrifft nur die FSA nach abZ Z-6.20-2134. Bei Anschluss an die Verglasung nach aBG Z-19.14-2079 sind in den Blendrahmenprofilen neben den Türen grundsätzlich Kühlmittel einzubauen. Siehe hierzu die aBG, Anlage 1-1, Schnitt E-E und die Anlage 1-4.						
	Kühlmittel in den wahlweisen Blendrahmenprofilen	BS	Profile 773 159 / 773 175 * 3001028 / 3001045 *	2 x 6000 525	Ja / Nein	Promaxon 28 x 15	
			Profile 773 176 / 773 183 / 773 184 / 773 185 * 3001 046 / 3001 058 / 3001 059 / 3001 060 *	2 x 6001 667	Ja / Nein	Promaxon 38 x 15	
			Profil 3001 047	2 x 6001 668	Ja / Nein	Promaxon 58 x 15	
			Profil 3001 048	2 x 6000 528	Ja / Nein	Promaxon 85 x 15	
			Profil 3001 050	2 x 6000 978	Ja / Nein	Promaxon 135 x 15	
			Statikprofile 773180/.181/.182* 3001 055/ ...056/ ... 057 *	2 x 6000 525	Ja / Nein	Promaxon 28 x 15	
			A, Blatt 1-7; 1-10; 2-15; 3-2; 3-4; 4-3				

T 30-1-FSA "AA 720 FR", wahlweise T 30-1-RS-FSA "AA 720 FR"									
* = nicht zutreffendes streichen (Nicht zutreffende Baugruppen können ggf. komplett gestrichen werden!)									
lfd.-Nr.:	Bezeichnung		Soll nach Anlage Dokument A, B, Einbauanleitung E, und Katalog KAT	Größe / Artikelnummer	Ist	Verwendung	Bemerkung		
13	BS	Sonderprofile 773 588 / 773 589 / 3000 746* nur bei Z-6.20-2134	A, Blatt 1-7; 1-10; 2-15; 3-2; 3-4; 4-3	1 x 6000 529	Ja / Nein	Promaxon 29 x 14	Sonderprofile nur in Verbindung mit ECO-Rollenbänder 275 905 für einwärts öffnende FSA mit Ober- und Seitenteil(en)		
		1 x 6000 539		Palstop Pax 30 x 8					
		wahlweise:		2 x _____	Ja / Nein				
	SS	Profile 773 159 / 773 175* 3001028 / 3001045 *	A, Blatt 1-7; 1-10; 2-15; 3-2; 3-4; 4-3	2 x 6000 525	Ja / Nein	Promaxon 28 x 15			
		Profile 773 176 / 773 183 / 773 184 / 773 185* 3001 046 / 3001 058 / 3001 059 / 3001 060 *		2 x 6001 667	Ja / Nein	Promaxon 38 x 15			
		Profil 3001 047		2 x 6001 668	Ja / Nein	Promaxon 58 x 15			
		Profil 3001 048		2 x 6000 528	Ja / Nein	Promaxon 85 x 15			
		Profil 3001 050		2 x 6000 978	Ja / Nein	Promaxon 135 x 15			
		Statikprofile 773180/.181/.182* 3001 055/ ...056/ ... 057 *		2 x 6000 525	Ja / Nein	Promaxon 28 x 15			
		Sonderprofile 773 588 / 773 589 / 3000 746* nur bei Z-6.20-2134		1 x 6000 529	Ja / Nein	Promaxon 29 x 14	Sonderprofile nur in Verbindung mit ECO-Rollenbänder 275 905 für einwärts öffnende FSA mit Ober- und Seitenteil(e)		
		1 x 6000 539		Palstop Pax 30 x 8					
		wahlweise:		2 x _____	Ja / Nein				
		Sturz		Profile 773 159 / 773 175* 3001028 / 3001045*	A, Blatt 1-7; 1-10; 2-15; 3-2; 3-4; 4-3	2 x 6000 525	Ja / Nein	Promaxon 28 x 15	
				Profile 773 176 / 773 183 / 773 184 / 773 185* 3001 046 / 3001 058 / 3001 059 / 3001 060 *		2 x 6001 667	Ja / Nein	Promaxon 38 x 15	
				Profil 3001 047		2 x 6001 668	Ja / Nein	Promaxon 58 x 15	
	Profil 3001 048		2 x 6000 528	Ja / Nein		Promaxon 85 x 15			
	Profil 3001 050		2 x 6000 978	Ja / Nein		Promaxon 135 x 15			
	Statikprofile 773180/.181/.182* 3001 055/ ...056/ ... 057 *		2 x 6000 525	Ja / Nein		Promaxon 28 x 15			
	Sonderprofile 773 588 / 773 589 / 3000 746* nur bei Z-6.20-2134		1 x 6000 529	Ja / Nein		Promaxon 29 x 14	Sonderprofile nur in Verbindung mit ECO-Rollenbänder 275 905 für einwärts öffnende FSA mit Ober- und Seitenteil(e)		
	1 x 6000 539		Palstop Pax 30 x 8						
	wahlweise:	2 x _____	Ja / Nein						
	14.0 Füllungen: Verglasung, Paneele in Seitenteil(e), Oberteil								
	14.1 Glasfüllungen								
		Pyrostop 30-10 / 30-12*	A, Blatt 2-10; aBG Z-19.14-2079, Punkt 1.2.6, 2.1.1, 2.1.5 und Anlage 2-5		Ja / Nein	abZ, Z-19.14-33	Maximale zulässige Füllungsgrößen und Füllungsmaterialien gemäß abZ Z-6.20-2134, Dokument A, Blatt-Nr.: 2.10 und aBG Z-19.14-2079, Punkt 1.2.6, 2.1.1, 2.1.5 und Anlage 2-5 beachten.		
	Pyrostop Iso, 30-15 / 30-16 / 30-17 / 30-18*			Ja / Nein					
	Pyrostop 30-20 / 30-22*			Ja / Nein					
	Pyrostop Iso, 30-25 / 30-26 / 30-27 / 30-28*			Ja / Nein	abZ, Z-19.14-530				
	Pyrostop Iso, 30-35 / 30-36 / 30-37 / 30-38*			Ja / Nein	abZ, Z-19.14-1201				
	SGG CONTRAFLAM 30			Ja / Nein					
	SGG CONTRAFLAM 30 ISO			Ja / Nein	CE 0757-BPR-695-07-001R				
	FIRESWISS FOAM 30-15 / 160 / 19 / 200 *			Ja / Nein	CE 0757-CPD-692-13-001				
	FIRESWISS FOAM 30-15 ISO / 160 ISO / 19 ISO / 200 ISO *			Ja / Nein					

T 30-1-FSA "AA 720 FR", wahlweise T 30-1-RS-FSA "AA 720 FR"						
* = nicht zutreffendes streichen (Nicht zutreffende Baugruppen können ggf. komplett gestrichen werden!)						
lfd.-Nr.:	Bezeichnung	Soll nach Anlage Dokument A, B, Einbauanleitung E, und Katalog KAT	Größe / Artikelnummer	Ist	Verwendung	Bemerkung
14.1	Aufkleber			Ja / Nein		
	Ätzsiegel			Ja / Nein		
	Entwässerung und Dampfdruckausgleich bei ISO-Glas	KAT, Seite O 4-2 bis O 4-3		Ja / Nein		
14.2	Paneele: Ist die Paneelabmessung größer als die maximal lieferbare Plattengröße ist eine zweilagige Ausführung erforderlich, wobei zwischen den Platten ein Fugenversatz von mindestens 100 mm einzuhalten ist. Die Verklebung der Promaxonplatten ist mit Promat K84/A Kleber und der Roku V2-Platten mit Cosmocoll Kleber auszuführen. Die maximale Paneeldicke einschließlich Alublech darf 46 mm nicht überschreiten.					
	Paneele bestehend aus Promaxon-Brandschutzplatten 20 bis 38 mm mit beidseitig je 1- 3 mm Alublech belegt.	A, Blatt 2-10; aBG Z-19.14-2079, Punkt 1.2.6, 2.1.1, 2.1.5 und Anlage 2-5	max. 1244 x 2792 nach Z-6.20-2134	Ja / Nein	abP, P-NDS04-178	Füllungsmaterialien gemäß abZ Z-6.20-2134, Dokument A, Blatt-Nr.: 2.10 und aBG Z-19.14-2079, Punkt 1.2.6, 2.1.1, 2.1.5 und Anlage 2-5 beachten.
	Paneele bestehend aus Roku V2 Gipskartonplatten 20 bis 38 mm mit beidseitig je 1- 3 mm Alublech belegt.	A, Blatt 2-10 aBG Z-19.14-2079, Punkt 1.2.6, 2.1.1, 2.1.5 und Anlage 2-5	max. 1244 x 2844 nach Z-19.14-2079	Ja / Nein		
14.3	Glasschlösser in Seitenteil(e) Oberteil					
	Stahlclip für Füllung 10 - 16 mm	A, Blatt 2-11; 2-14	6000 869	Ja / Nein	Verwendung in allen Glasfeldern, Befestigung aus den Ecken, horizontal und vertikal e = 65 ± 20, dann Abstand a ≤ 500 mm. Befestigung mit je 2 Blechschrauben B 4,2 x 19 (216 771)	
	Stahlclip für Füllung 17 - 22 mm		6000 363	Ja / Nein		
	Stahlclip für Füllung 29 - 34mm		6000 865	Ja / Nein		
	Stahlclip für Füllung 35 - 40mm		6000 517	Ja / Nein		
	Stahlclip für Füllung 35 - 40mm		6000 866	Ja / Nein		
	Stahlclip für Füllung 41 - 46mm		6002 209	Ja / Nein		
14.4	Intumeszenzbänder in den Glas- und Paneelfälzen umlaufend					
	Intumeszenzband 20 x 1,9	A, Blatt 2-10; 2-16	6001 522	Ja / Nein		
	Intumeszenzband 20 x 1,9	aBG Z-19.14-2079, Anlage 2-9	6001 522	Ja / Nein	Bei Stahlclip 6000 363 und 6000 865	
	Intumeszenzband 20 x 1,9		6001 522	Ja / Nein	Bei Stahlclip 6000 517, 6000 866 und 6002 209	
14.5	Verklotzung gemäß Klotzungsrichtlinien	A, Blatt 2-10; KAT, Seite D 0-1 bis 10		Ja / Nein	Hartholz 100 x mind. Scheibendicke + 2 mm	
14.6	Glasleisten BS / BGS*	A, Blatt 2-9; 2-11; aBG Z-19.14-2079, Anlage 2-4	170 217	Ja / Nein		
	wahlweise Glasleisten		170	Ja / Nein		
	wahlweise Glasleisten		170	Ja / Nein		
	wahlweise Glasleisten		170	Ja / Nein		
14.7	Verglasungsdichtung aussen	A, Bl. 2-10 bis 2-12; aBG Z-19.14-2079, Anlage 2-7	271 031	Ja / Nein		
	Formecken für Verglasungsdichtung		271 362	Ja / Nein		
	Verglasungsdichtung innen		219 004	Ja / Nein	4 mm	
	Verglasungsdichtung innen		236 957	Ja / Nein	5 mm	
	Verglasungsdichtung innen		219 006	Ja / Nein	6 mm	
	Verglasungsdichtung innen		236 958	Ja / Nein	7 mm	
	Verglasungsdichtung innen		234 717	Ja / Nein	8 mm	
15.0	Sonstiges, Bemerkungen:					
Hersteller Verantwortliche(r) / Stellvertreter(in) Herr / Frau:.....		Überwachungsbeauftragte(r) Herr / Frau:.....		Leiter(in) der Überwachungsstelle Herr / Frau:.....		
..... Unterschrift	 Unterschrift	 Unterschrift		